

TABULKA MÍSTNOSTÍ																
Akce:	Název akce															
Stupeň:	Projekt pro provedení stavby															
Profese:	Vzduchotechnika					Přívod			Odvod			Chlazení				
Číslo místnosti	Název	Plocha	Přívod vzduchu	Odvod vzduchu	Zařízení	Přívodní element	Počet kusů	Pozice	Odvodní element	Počet kusů	Pozice	Venkovní zisky	Vnitřní zisky	Vzduch	Celkem citelná zátěž	Zařízení č.
		<i>m²</i>	<i>m³ /h</i>	<i>m³ /h</i>								<i>kW</i>	<i>kW</i>	<i>kW</i>	<i>kW</i>	
101	ZÁDVEŘÍ	1,72	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
102	KLIENTSKÝ PROSTOR	66,6	400	400	01	400x16	1	1.09	325x125	2	1.08d	5	1,1	1,5	7,5	06
						525x125	1	1.08a								
103	CHODBA	5,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
104	VEDOUCÍ POBOČKY	13	250	250	01	525x125	1	1.08a	425x125	1	1.08c	0,4	0,3	0,9	1,6	06
105	CHODBA	4,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
106	TECHNICKÁ MÍSTNOST	11,6	50	50	01	225x125	1	1.08b	225x75	1	1.08e	0	6,2	0,2	6,4	05
107	ČAJOVÁ KUCHYŇKA	7,2	-	100	04	-	-	-	Ventilator	1	4.01	-	-	-	-	-
108	TREZOROVÁ MÍSTNOST	4,4	50	50	01	225x125	1	1.08b	225x75	1	1.08e	-	-	-	-	-
109	UKLID A WC	5,6	-	70	03	-	-	-	Ventilator	1	3.01	-	-	-	-	-

TABULKA VÝKONŮ																												
Akce:	Název akce																											
Stupeň:	Projekt pro provedení stavby																											
Profese:	Vzduchotechnika													PŘÍVOD										ODVOD				
Číslo zařízení	Název zařízení	V	Δp	El. příkon	Napětí	Vodní ohřev			El. ohřev			Počet	Stroj	V	Δp	El. příkon	Napětí	Počet	Stroj odvod									
						Q	t _{w1} /t _{w2}	Δp _w	Q	Napětí	Proud																	
-	-	m ³ /h	Pa	kW	V	kW	C	kPa	kW	V	A	ks		m ³ /h	Pa	kW	V	ks										
01	Větrání pobočky	750	250	0,55	230	-	-	-	10,0	3x400	21,7	1	RP 50-25/22-4E	750	250	0,55	230	1	RP 50-25/22-4E									
02	Dveřní clona	cirkulace	-	0,56	230	-	-	-	9,0	3x400	13,5	1	VIENTO LA1E	-	-	0	-	0	-									
03	Odsávání sociálního zázemí	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	100	50	0,04	230	1	SILENT U90									
04	Odsávání čajové kuchyňky	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	100	50	0,04	230	1	SILENT U90									
	Celkem elektro			1,11					19,0							0,63												
Profese:	Klimatizace, chlazení													Venkovní jednotka										Vnitřní jednotka				
Číslo zařízení	Název zařízení	Chladicí výkon	Topný výkon	El. příkon	Napětí	Proud	L _p	Hmotnost	Počet	Max. převýšení	Max. délka	-	Stroj	Chladicí výkon	Topný výkon	El. příkon	Napětí	Počet	Stroj									
-	-	kW	kW	kW	V	A	dB(A)	kg	-	-	-	-	-	kW	kW	kW	V	-	-									
05	Klimatizace technické místnosti	7,1	-	2,53	230	20	52	55	1	20	30	-	RKS 71 B9	7,1	-	-	-	1	FTKS 71 B									
06	Klimatizace klientského prostoru	13,8	-	3,57	230	20	52	127	1	30	115	-	RMX112	3,48	-	-	-	2	FFQ 60 B									
	Klimatizace vedoucího pobočky												+ BP box	2,37	-	0,3	230	1	FTKS 25 C									
	Celkem elektro			6,1																								
	CELKEM ELEKTRO PRO VZT			27,1	kW																							